



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

GED Nº 20.08.1330.0000086/2021-25

ESCLARECIMENTOS

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimentos ao edital do Pregão Eletrônico nº 17/2021, solicitado pela empresa Eccopower Sistemas de Energia, não tendo se identificado por CNPJ.

Nos termos do item 6 do Edital, é assegurado o direito de solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório no prazo estabelecido, em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública. Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizada pela peticionante, em 27/09/2021.

A interessada aponta os questionamentos a seguir, para os quais seguem as respostas desta Seção de Licitações.

- ***NOBREAK de 10 kVA – ITEM 01: USO DE BORNEIRA: É solicitado que o equipamento possua bornes e 08 tomadas de 20 A. Devido à alta potência disponibilizada pelos equipamentos ≥ 3 kVA, por padrão o uso de tomadas não são ofertados para esses equipamentos. Precisamos confirmar a real necessidade deste, pois, caso realmente seja necessário, estaremos propondo o uso de 1 régua de tomadas para atender a sua necessidade, lembrando que cada tomada suporta no máximo uma corrente de 10 A ou 20 A. Assim modelos ≥ 3 kVA faz-se o uso da borneira.***

Provocado o Setor Requisitante, este afirma que após análise da consulta realizada para confirmação da especificação do atendimento do referido item licitado, informamos não ser possível a alternativa sugerida considerando que a instituição já possui em funcionamento equipamentos no padrão descrito no termo de referência. Sem a necessidade de régua de tomadas.

Dê-se ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação no sistema, vinculando os participantes e a administração.

Maceió, 28 de setembro de 2021.

FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA
Pregoeiro