



**MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

GED Nº 20.08.1330.0000086/2021-25

ESCLARECIMENTOS

Trata-se de resposta a pedido de esclarecimentos ao edital do Pregão Eletrônico nº 17/2021, solicitado pela empresa Microtécnica Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64.

Nos termos do item 6 do Edital, é assegurado o direito de solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório no prazo estabelecido, em até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública. Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimentos realizada pela peticionante, em 29/09/2021.

A interessada aponta os questionamentos a seguir, para os quais seguem as respostas desta Seção de Licitações.

- ***Item 1 – Diante das solicitações: 3.13 Grau de proteção: IP21; Atendendo a todas especificações poderemos cotar equipamento com Grau de Proteção IP 20. Está correto nosso entendimento?***

Provocado o Setor Requisitante, este afirma que *considerando o padrão dos atuais equipamentos em funcionamento na instituição, conforme descrito no termo de referência, torna-se inviável acatar a referida sugestão.*

- ***2.3 Conexões de saída: bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A); Diante desta solicitação entendemos que poderemos cotar equipamento com bornes mais uma régua com 8 tomadas 20A. Está correto nosso entendimento?***

Provocado o Setor Requisitante, este afirma que *após análise da consulta realizada para confirmação da especificação do atendimento do referido item licitado, informamos não ser possível a alternativa sugerida considerando que a instituição já possui em funcionamento equipamentos no padrão descrito no termo de referência. Sem a necessidade de régua de tomadas.*

Dê-se ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a publicação no sistema, vinculando os participantes e a administração.

Maceió, 30 de setembro de 2021.

FERNANDO ANTÔNIO VASCO DE SOUZA
Pregoeiro